



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ГАЗПРОМСЕРТ
РОСС RU.3022.04ГО00**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции «ГазЭнергоКонтрол» № ГО00.RU.1131
Общества с ограниченной ответственностью «ГазЭнергоКонтрол»
(ОС «ГазЭнергоКонтрол»)
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 10А, к. 1, тел./факс: 8 (495) 718-48-59

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ГО00.RU.1131.H00544

П 0777

Срок действия с 07.10.2014 по 14.09.2017

ПРОДУКЦИЯ

Блочные комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке типа БКТП «СЭТ» на номинальное напряжение 6(10)кВ и номинальную мощность от 100 до 1600 кВА (климатического исполнения и категории размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) по ТУ 3412-032-82134397-2008

Серийный выпуск

КОД ОКП: 34 1200

КОД ТН ВЭД РФ: 8537 20 910 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 3412-032-82134397-2008 (п.п.: 2.1÷2.3; 3.1÷3.15; 4; 5.2; 5.3; 5.5÷5.11)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Завод трансформаторных подстанций СЭТ" /
ООО «Завод СЭТ», 196626, Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Ленина, д.№21
ИНН 7801557942, т. (812) 321-77-33, ф. (821) 321-77-33, E-mail: zavod@set.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Завод трансформаторных подстанций СЭТ" /
ООО «Завод СЭТ», 196626, Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Ленина, д.№21
ИНН 7801557942, т. (812) 321-77-33, ф. (821) 321-77-33, E-mail: zavod@set.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных и инспекционных испытаний рег. № ПИ-260/14 от 09.09.2014 г. и ПИИ-175/15 от 28.08.2015г.,
проведенных в Испытательной лаборатории ООО «Завод СЭТ» (196626, Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Ленина, д.№21),
Актов о результатах анализа состояния производства № АСП-091/14 от 09.09.2014г. и АСП-054/15 от 28.08.2015 г.,
Решения о выдаче сертификата соответствия № РВ-393/14 от 12.09.2014г., Решения по результатам инспекционного
контроля за сертифицированной продукцией № РИК - 51/15 от 07.10.2015 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме 4с. Инспекционный контроль – сентябрь 2016 г.

Медиаинформация продукции производится в соответствии с порядком применения знака соответствия
Системы ГАЗПРОМСЕРТ.

Руководитель органа по сертификации



(Handwritten signature)
подпись

(Handwritten signature)
подпись

Е.С. Зашихина

инициалы, фамилия

Е.В. Карпов

инициалы, фамилия